



Styrenhet

EFC21





Styrenhet | EFC21**Innehåll**

Produktinformation	7
Leveransomfattning	7
Tillbehör	7
Garanti	8
Tekniska specifikationer	9
Konstruktion och komponenter	10
Installation	11
Montering av styrenheten	11
Elektrisk anslutning	11
Standardinstallation	12
Installation med extern PÅ/AV	13
EFC21 direkt ansluten till en styrning för gaseldad eldstad	14
Inreglering	15
Serviceäge	15
Inställning av potentiometern	16
Inställning av tryckvakten	16
Provning av inregleringen	16
Daglig användning	17
Extra funktion	17
Felsökning	18
Start	18
Drift	18
Godkännanden	19
UK Conformity Assessed	20
Försäkran om överensstämmelse	21



Hur man använder denna manual

Denna manual är baserad på den specifika produkten och innehåller relevant teknisk information och installationsanvisningar.

*Tillbehör och reservdelar omfattas inte av denna manual.
Se respektive manual för varje komponent för ytterligare information.*

Denna installationsmanual innehåller ingen systemdokumentation.

Underlåtenhet att följa instruktioner märkta med en farosymbol kan leda till personskada och/eller skada på produkten.

Fel och utelämnanden förbehållna.



Avfallshantering

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller ofta material, komponenter och ämnen som kan skada miljön eller vara hälsofarliga. Produkter (WEEE) märkta med symbolen "överstruken soptunna på hjul" ska avyttras separat från annat avfall vid slutet av deras livslängd. Även om lagstiftningen kan variera från land till land, rekommenderar vi starkt att elektriskt och elektroniskt avfall separeras från annat avfall och avyttras enligt nationell lagstiftning för att skydda miljön och de personer som kan komma i kontakt med avfallet.

Symboler

Följande symboler kan användas i manualen för att uppmärksamma fara eller risk för personskada eller skada på produkten.



Allmänt förbud

Underlåtenhet att följa instruktioner markerade med förbjuden-
symbolen kan leda till extrem fara eller allvarlig personskada.



Allmän uppmärksamhet

Markerar en farlig situation som i värsta fall kan orsaka allvarlig
personskada eller betydande skada på produkten.



Allmän varning

Underlåtenhet att följa instruktioner markerade med en farosymbol
kan leda till personskada och/eller skada på produkten.



Elrisk/Hög spänning

Markerar en situation där försiktighet rekommenderas på grund av risken för elektrisk stöt med
hög spänning, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller betydande skada på produkten.



Anslut en jordningskontakt till marken

Underlåtenhet att följa instruktioner markerade med en farosymbol
kan leda till personskada och/eller skada på produkten.



Tillåtet och godkänt

Tillåten och godkänd installationsmetod.



Förbjuden och inte godkänd

Förbjuden och inte godkänd installationsmetod.



Varning

För att minimera risken för brand, elektrisk stöt, personskada och/eller skada på produkten, var god följ följande instruktioner:

- Vänligen läs alltid manualen och använd endast produkten enligt tillverkarens instruktioner. Vid tveksamhet, kontakta en av Exodrafts specialiserade återförsäljare.
- Alla installationer måste utföras av behörig personal i enlighet med nationell lagstiftning och föreskrifter.
- Produkten måste jordas. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.
- Produkten måste alltid kopplas bort under installationen.
- Innan service utförs på produkten, koppla bort strömmen och säkerställ att den inte av misstag kan återanslutas.
- Exodraft rekommenderar alltid användning av en brandvarnare när en eldstad för fast bränsle är installerad.
- Om Exodraft-fläktsystemet är avsett för installationer med fast bränsle/flervärmesystem, vänligen säkerställ att utformningen uppfyller kraven enligt BS EN15287-1. Om detta inte kan uppnås måste en brandvarnare installeras i samma rum som värmeenheten.

Produktinformation

EFC21 används för styrning av gaseldade eldstäder som är utrustade med Exodraft-rökgasfläktar.

Styrsystemet fungerar som ett säkerhetsövervakningssystem och stänger av den gaseldade eldstaden om skorstensdraget är otillräckligt.

Systemet har utvecklats i enlighet med standarderna BS 5440-1:2008, BS 6644:2005+A1:2008, förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen samt EN 298:2012.

Felaktig användning kan leda till problem med sot, skorstensbrand med mera, vilket kan skada produkten. Mer information och rådgivning om produkten finns på:

www.exodraft.com

Leveransomfattning

- EFC21
- Installationsmanual och användaranvisningar

Tillbehör

Tabellen nedan visar vilka tillbehör som finns tillgängliga för EFC21-modellen.

Tillbehör*
EFC21-BOX
Säkerhetsbrytare

*Denna manual beskriver inte den specifika användningen av tillbehör. Se de separata manualerna för dessa komponenter. Kontakta din Exodraft-återförsäljare för mer information.

Garanti

Alla Exodraft-produkter omfattas av 2 års garanti i enlighet med europeisk konsumenträttslagstiftning. I vissa länder kan en längre garantitid gälla, beroende på nationell lagstiftning eller andra tydligt angivna villkor. Reklamationer ska hanteras av en specialiserad återförsäljare eller grossist, helst där Exodraft-produkten ursprungligen köptes. En aktuell lista över Exodrafts specialiserade återförsäljare finns på vår webbplats för respektive land.

Exodraft-produkter ska alltid installeras av behörig personal. Exodraft förbehåller sig rätten att ändra dessa riktlinjer utan föregående meddelande.

Garantin och ansvaret omfattar inte fall som gäller personskada, skada på egendom eller skada på produkten och som kan hänföras till en eller flera av följande orsaker:

- Underlåtenhet att följa denna installations- och bruksanvisning
- Felaktig installation, igångsättning, underhåll eller service
- Felaktigt utförda reparationer
- Obehöriga konstruktionsändringar av produkten
- Installation av ytterligare komponenter som inte har testats eller godkänts tillsammans med produkten
- Skador som uppstår till följd av fortsatt användning av produkten trots ett uppenbart fel
- Underlåtenhet att använda originalreservdelar och originaltillbehör
- Användning av produkten på annat sätt än avsett
- Överskridande eller underskridande av de gränsvärden som anges i tekniska data
- Force majeure


Tekniska specifikationer

Rökgasfläkten startar med full hastighet när EFC21 aktiveras. När systemet registrerar att skorstensdraget är tillräckligt kan den gaseldade eldstaden tändas, och rökgasfläktens hastighet sänks till den förinställda nivån.

Styrenheten har en stegökningsfunktion och en inbyggd fördröjning på 15 sekunder för att förhindra oavsiktlig fränkoppling. När styrsystemet stängs av stannar rökgasfläkten.

Ett valfritt efterlopp på tre minuter kan ställas in med DIP-omkopplaren.

Tekniska data



Beskrivning	EFC21
Mått (H x B x D) [mm]	85 x 126 x 32
Matningsspänning	230 VAC ±10%, 50 Hz
Säkring	T 3,15 A
Frigivningsutgång	Max. 3,15 A 250 VAC/3,15 A 30 VDC
EFC21 SMG-utgång	230 VAC, max. 100 VA
Utgång för rökgasfläkt	Max. 1.8 A/230 V (AC3)
Luftintag (spjäll)	24 V DC (matning till sluten krets)
Extern start	24 V DC (matning till sluten krets)
Kapslingsklass	IP 30
Material	ABS-plast
Omgivningstemperatur	-10 °C till +40 °C

Konstruktion och komponenter




Fig. 1

A	Larmlysdiod
B	Driftlysdiod
C	PÅ/AV-knapp
D	Säkring T 3,15 A, 230 V (reservsäkring medföljer)
E	Plint för tryckvakt
F	Plint för rökgasfläkt
G	SMG-magnetventil
H	Anslutningskabel
I	Knapp för serviceläge
J	DIP-omkopplare


K	Potentiometer för inställning av rökgasfläktens hastighet
L	Produkt-ID
M	Ej tillämpligt
N	Ej tillämpligt
O	Plint för startsignal till gaseldad eldstad
P	Plint för övervakning av luftintag
Q	Plint för extern PÅ/AV
R	Plint för strömförsörjning
S	Ej tillämpligt

Installation

Montering av styrenheten


Styrenheten ska monteras på en plan yta med ett minsta avstånd på 100 mm till närmaste hörn.

Frontkåpan tas bort från ramen genom att vrida en skruvmejsel i de två öppningarna på kåpans sidor. Därefter kan frontkåpan försiktigt fällas åt sidan och ramen monteras på väggen.



Frontkåpan är försedd med en anslutningskabel på höger sida, vilket begränsar hur långt denna sida kan öppnas.

Styrenheten täcker en standardiserad apparatdosa för gipsvägg (80 × 80 mm).



Elektrisk anslutning



Styrenhetens elektriska anslutning ska utföras i enlighet med nationell lagstiftning och gällande bestämmelser. Skyddsjorden ska alltid vara ansluten.


Standardinstallation

Diagrammet visar hur en separat magnetventil (SMG) ska anslutas till EFC21.


Magnetventilen ingår i det separata felsäkra systemet och stänger av gastillförseln om skorstensdraget i systemet är otillräckligt. Skorstensdraget övervakas av tryckvakten i rökgasfläkten.

- Anslut skyddsjorden för nätspänningen, rökgasfläkten och magnetventilen (SMG) tillsammans.
- Anslut rökgasfläkten och tryckvakten till plintarna 1–5.
- Anslut SMG till plintarna 6–7.
- Anslut eventuell övervakning av luftintaget till plintarna 10–11.
Om denna övervakning inte krävs ska en bygel monteras mellan plintarna 10–11.
- Anslut nätspänningen till plintarna märkta "Supply".

Kopplings-
schema



Anläggning




Installation med extern PÅ/AV


Exemplet visar hur en EFC21-styrenhet kan anslutas direkt till en gaseldad eldstad utan att en extra SMG behöver användas. Denna typ av installation kräver en eldstad med en styrenhet som har flamövervakning och automatisk tändning – eller en permanent tändlåga. Om skorstensdraget är otillräckligt, vilket registreras av tryckvakten i rökgasfläkten, stänger styrenheten av den gaseldade eldstaden via en potentialfri kontakt.

- Anslut nätspänningens skyddsjord till rökgasfläktens jordplint.
- Anslut rökgasfläkten och tryckvakten till plintarna 1–5.
- Anslut en eventuell extern PÅ/AV-brytare till plintarna 8–9.
- Anslut eventuell övervakning av luftintaget till plintarna 10–11.
Om denna övervakning inte krävs ska en bygel monteras mellan plintarna 10–11.
- Anslut start-/frigivningssignalen till brännarstyrningen till plintarna 12–13 (potentialfri kontakt).
- Anslut nätspänningen till plintarna märkta "Supply".

Kopplings-
schema



Anläggning




EFC21 direkt ansluten till en styrning för gaseldad eldstad


Exemplet visar hur en EFC21-styrenhet kan anslutas direkt till en gaseldad eldstad utan att en extra SMG behöver användas. Denna typ av installation kräver en eldstad med en styrenhet som har flamövervakning och automatisk tändning – eller en permanent tändlåga. Om skorstensdraget är otillräckligt, vilket registreras av tryckvakten i rökgasfläkten, stänger styrenheten av den gaseldade eldstaden via en potentialfri kontakt.

- Anslut nätspänningens skyddsjord till rökgasfläktens jordplint.
- Anslut rökgasfläkten och tryckvakten till plintarna 1–5.
- Anslut en eventuell extern PÅ/AV-brytare till plintarna 8–9.
- Anslut eventuell övervakning av luftintaget till plintarna 10–11.
Om denna övervakning inte krävs ska en bygel monteras mellan plintarna 10–11.
- Anslut start-/frigivningssignalen till brännarstyrningen till plintarna 12–13 (potentialfri kontakt).
- Anslut nätspänningen till plintarna märkta "Supply".

Kopplungs- schema



Anläggning



Inreglering



Inregleringen utförs med styrenheten öppen.
Vidrör endast komponenterna med elektriskt isolerade verktyg.

Alla fönster och dörrar ska vara stängda före inregleringen. Om det finns någon annan typ av ventilation i rummet ska den köras med full hastighet under inregleringen.

DIP-omkopplare

Kontrollera DIP-omkopplarens fabriksinställning före inregleringen (fig. 1-J).

	DIP-omkopplare	Funktion	Fabriksinställning	AV	PÅ
	1	MANUELL ÅTERSTÄLLNING	PÅ	Automatisk återställning efter strömavbrott eller felaktigt skorstensdrag	Manuell återställning efter strömavbrott eller felaktigt skorstensdrag
	2	EFTERLOPP EFTER VENTILATION	AV	Inget efterlopp för rökgasfläkten	Rökgasfläkten fortsätter att gå i tre minuter

Serviceläge



I serviceläget är säkerhetsfunktionerna för PDS och luftintaget avaktiverade.

- Öppna styrenheten.
- Tryck på PÅ/AV-knappen (fig. 1-C).
- Om eldstaden ska tändas under inregleringen, vänta tills den GRÖNA lysdioden lyser med fast sken.
- Tryck på knappen för serviceläge (fig. 1-I) på baksidan av kåpan.
Larmlysdioden (fig. 1-A) blinkar RÖTT och driftlysdioden (fig. 1-B) blinkar beroende på tryckvaktens läge – se tabellen nedan.

RÖD	Otillräckligt skorstensdrag (C-NC)
GRÖN	Tillräckligt skorstensdrag (C-NO)
GUL	Ingen signal från tryckvakten. Kontrollera ledningsdragningen.

Serviceläget avaktiveras automatiskt efter 30 minuter eller nästa gång PÅ/AV-knappen trycks in.

Inställning av potentiometern

- Ställ potentiometern (fig. 1-K) på maximalt värde genom att vrida den medurs.
- Justera rökgasfläktens hastighet långsamt med hjälp av potentiometern. Kontrollera noggrant längs eldstadens kanter att inget rökgasläckage förekommer.
- Om läckage förekommer ska rökgasfläktens hastighet ökas tills inget läckage från eldstaden längre kan konstateras.

Inställning av tryckvakten


Tryckvakten är normalt monterad i rökgasfläkten.

- Ställ tryckvakten på minimivärdet genom att vrida den moturs.
- Öka långsamt tryckvaktens inställning tills den bryter. Ett klick hörs, eller driftlysdioden (fig. 1-B) växlar från GRÖNT till RÖTT.
- Notera tryckvaktens inställning vid fränkopplingen.
- Ställ tryckvakten på 10 Pa under det tidigare noterade fränkopplingsvärdet.
- Tryck på PÅ/AV-knappen (fig. 1-C). Serviceläget är nu avaktiverat.

Provning av inregleringen

- Före provningen ska rökgasfläktens erforderliga hastighet fastställas och justeras enligt eldstadstillverkarens anvisningar.
- Kontrollera startfunktionen efter inregleringen genom att trycka på PÅ/AV-knappen.
- Starta eldstaden.
- Kontrollera att inget läckage förekommer. Alla dörrar och fönster ska vara stängda. Om någon annan typ av ventilation är installerad ska den vara påslagen och köras med full hastighet.
- Om läckage upptäcks ska inregleringen upprepas.
- Efter tio minuters drift utan läckage ska säkerhetsbrytaren stängas av för att kontrollera den felsäkra funktionen. Eldstaden ska stängas av 15 sekunder efter att tryckvakten har brutit. Kom ihåg att slå på säkerhetsbrytaren igen.
- Montera kåpan.
- Informera slutanvändaren om styrenhetens funktioner och lämna instruktionerna till slutanvändaren.

Daglig användning



Användning av EFC-styrenheten	- Tryck på PÅ/AV-knappen (A). - Driftlysdioden (B) blinkar GRÖNT tills korrekt skorstensdrag har bekräftats. - Om den blinkar GULT ska luftintaget öppnas. Driftlysdioden övergår därefter till GRÖNT och eldstaden kan tändas. - Tryck på PÅ/AV-knappen för att stoppa rökgasfläkten.
Extern PÅ/AV-brytare	- PÅ/AV-brytaren kan användas för att starta, stoppa och återställa styrenheten. - Om den externa PÅ/AV-brytaren används har den prioritet framför kontrollpanelen.

OBS! Brytaren måste stå i läget AV innan styrenheten kan startas om.

Driftlysdiod

Indikering (B)	Feltyp/status
Blinkar RÖTT	Ingen startsignal från säkerhetskretsen. Detta beror vanligtvis på att rökgasfläkten startas om medan den fortfarande är i drift.
Blinkar GRÖNT	Rökgasfläkten har startat och styrenheten väntar på signal om godkänt skorstensdrag.
Blinkar GULT	Skorstensdraget har bekräftats som tillräckligt, men signalen från luftintaget saknas.
Lyser konstant GRÖNT	Starten är godkänd och eldstaden kan tändas.
Lyser konstant GULT	Ventilationsfunktionen är aktiv och eldstaden är avstängd.

Larmlysdiod

Konstant RÖTT sken indikerar att ett strömavbrott har inträffat.

Tryck en gång på PÅ/AV-knappen för att återställa och starta styrenheten. Om larmlysdioden (C) aktiveras under drift ska PÅ/AV-knappen tryckas in två gånger för att stoppa rökgasfläkten och starta om styrenheten. Om larmlysdioden fortfarande lyser efter återställningen, se avsnittet "Felsökning".

Extra funktion

Tryck på PÅ/AV-knappen (A) i minst fyra sekunder för att öka rökgasfläktens hastighet under drift. När styrenheten stängs av återställs rökgasfläktens hastighet.

Felsökning

Start

Indikering		Feltyp	Lösning
Driftlysdiod	Larmlysdiod		
	Lyser konstant RÖTT	Strömavbrott	1. Tryck två gånger på PÅ/AV-knappen eller använd den externa PÅ/AV-brytaren för att återställa och starta styrenheten.
Blinkar RÖTT		Fel i säkerhetsövervakningen (tryckvakt)	1. Kontrollera ledningsdragningen. 2. PDS-inställningen kan vara för hög. 3. Justera tryckvaktens inställning.
Blinkar GRÖNT		Fel i anläggningen	1. Kontrollera säkerhetsbrytaren. 2. Kontrollera att rökgasfläkten är i drift. Om den inte är i drift, kontrollera ledningsdragningen till rökgasfläkten och PDS. 3. Kontrollera att rökgaskanalen, skorstenen och/eller rökgasfläkten inte är blockerade. 4. Kontrollera flödessensorn i rökgasfläkten. 5. Kontrollera inställningarna och upprepa inregleringen.
Blinkar GULT		Signal för luftflöde/luftintag	1. Kontrollera att luftintaget är öppet. 2. Kontrollera brytaren och ledningsdragningen. 3. Om installationen saknar luftintag, kontrollera att en bygel är monterad mellan plintarna 10–11.
Blinkar RÖTT, GRÖNT eller GULT	Blinkar RÖTT	Serviceäge	Tryck på PÅ/AV-knappen.
Ingen indikering	Ingen indikering	Kontrollera fjärrkontrollens batteri	Byt batteriet.

Drift

Indikering		Feltyp	Lösning
Driftlysdiod	Larmlysdiod		
Lyser konstant GRÖNT	Lyser konstant RÖTT	Otillräckligt skorstensdrag. Tillräckligt skorstensdrag håller på att etableras.	1. Tryck på PÅ/AV-knappen. Om den externa PÅ/AV-brytaren används ska den ställas i läget AV före återställning. 2. Tryck på PÅ/AV-knappen eller använd den externa PÅ/AV-brytaren för att starta om styrenheten.
Blinkar GRÖNT	Lyser konstant RÖTT	Fel på skorstensdraget	1. Kontrollera säkerhetsbrytaren. 2. Kontrollera att rökgasfläkten är i drift. Om den inte är i drift, kontrollera ledningsdragningen till rökgasfläkten. 3. Kontrollera att rökgaskanalen, skorstenen och/eller rökgasfläkten inte är blockerade. 4. Kontrollera flödessensorn i rökgasfläkten. 5. Kontrollera inställningarna och upprepa inregleringen.

Godkännanden

Tredjepartsgodkännanden

EFC21 är certifierad av GASTEC och har certifieringsnummer: PIN: 0063 BT1395

Säkerhetskontroll av gasapparater

Gasapparater bör säkerhetskontrolleras regelbundet, minst en gång per år, i enlighet med gällande svenska regler och tillverkarens anvisningar.

Kontrollen ska utföras av behörig personal.



UK Conformity Assessed

exodraft

**Exodraft a/s
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov**

Hereby declares that the following products:

EFC21

Were manufactured in conformity with the provisions of the following regulations:

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Langeskov, 08-07-2026
Managing Director
Lars Søberg





Declaration of Conformity

DK:	EU-Overensstemmelseserklæring	NL:	EU-Conformiteits verklaring
GB:	Declaration of Conformity	SE:	EU-Överensstämmelsedeklaration
DE:	EU-Konformitätserklärung	FI:	EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
FR:	Déclaration de conformité de l'Union Européenne	IS:	ESS-Samræmisstaðfesting
NO:	EU-Samsvarserklæring	IT:	Dichiarazione di Conformità Unione Europea
PL:	EU Deklaracja zgodności		



Exodraft a/s
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: Hereby declares that the following products: Erklært hierdurch auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte: Déclare, sous sa propre responsabilité, que les produits suivants: Erklærer på eget ansvar at følgende produkter: Niniejszym oświadczam, że następujące produkty:	Veklaart dat onderstaande producten: Deklarerar på eget ansvar, att följande produkter: Vastaa siltä, että seuraava tuote: Staðfesti à eigin àbyrgð, að eftirfarandi vörur: Dichiara con la presente che i seguenti prodotti:
--	---

EFC21

Som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: Were manufactured in conformity with the provisions of the following standards: Die von dieser Erklärung umfaßt sind, den folgenden Normen: Auxquels s'applique cette déclaration sont en conformité avec les normes ci-contre: Som er omfattet av denne erklæring, er i samsvar med følgende standarder: Zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w następujących normach:	Zijn vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften uit de hieronder genoemde normen en standaards: Som omfattas av denna deklaration, överensstämmer med följande standarder: Jota tämä selvitys koskee, on seuraavien standardien mukainen: Sem eru meðtalín í staðfestingu Pessari, eru í fullu samræmi við eftirtalda staðla: Sono stati fabbricati in conformità con le norme degli standard seguenti:
--	--

EN 60335-1, EN 60335-2-80, DS/EN ISO 12100: 2011

I.h.t bestemmelser i direktiv: In accordance with Entsprechen gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: Suivant les dispositions prévues aux directives: I.h.t bestemmelser i direktiv: Zgodnie z:	En voldoen aan de volgende richtlijnen: Enligt bestämmelserna i följande direktiv: Seuraavien direktiivien määräysten mukaan: Med tilvisun til ákvarðana eftirlits: In conformità con le direttive:
Maskindirektivet: The Machinery Directive: Richtlinie Maschinen: Directive Machines: Maskindirektivet: Dyrektywę maszynową:	De machinerichtlijn: Maskindirektivet Konedirektiivi: Vèlaeftirlitið: Direttiva Macchinari:

2006/42/EF-EEC/-EWG/-CEE

Lavspændingsdirektiv: The Low Voltage Directive: Niederspannungsrichtlinie: Directive Basse Tension: Lavspenningsdirektivet: Dyrektywę Niskonapięciową	De laagspanningsrichtlijn: Lågspänningsdirektivet: Pienjännitedirektiivi: Smáspennueftirlitið: Direttiva Basso Voltaggio:
---	---

2014/35/EC

EMC-direktivet: And the EMC Directive: EMV-Richtlinie: Directive Compatibilité Electromagnétique: EMC-direktivet: Dyrektywę EMC – kompatybilności elektromagnetycznej	En de EMC richtlijn: EMC-direktivet: EMC-direktiivi: EMC-efitirlitið: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica:
--	---

2014/30/EC

Langeskov, 08-07-2026 Adm. direktør Managing Director Lars Søberg 	Algemeen directeur Geschäftsführender Direktor Président Directeur Général Verkställande direktör Toimitusjohtaja Framkvemdastjóri Direttore Generale
--	---

DK: Exodraft a/s

Industrivej 10
DK-5550 Langeskov
Tel: +45 7010 2234
Fax: +45 7010 2235
info@exodraft.dk
www.exodraft.dk

SE: Exodraft a/s

Jeppahalla 6
SE-375 34 Mörrum
Tel: +46 (0)8-5000 1520
info@exodraft.se
www.exodraft.se

NO: Exodraft a/s

Storgaten 88
NO-3060 Svelvik
Tel: +47 3329 7062
info@exodraft.no
www.exodraft.no

UK: Exodraft Ltd.

24 Janes Meadow, Tarleton
GB-Preston PR4 6ND
Tel: +44 (0)1494 465 166
Fax: +44 (0)1494 465 163
info@exodraft.co.uk
www.exodraft.co.uk

DE: Exodraft a/s

Niederlassung Deutschland
Industriestraße 14
DE-55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel: +49 6782 989 590
Fax: +49 6782 989 5929
info@exodraft.de
www.exodraft.de

FR: Exodraft sas

78, rue Paul Jozon
FR-77300 Fontainebleau
Tel: +33 (0)6 3852 3860
info@exodraft.fr
www.exodraft.fr